

Landeshauptstadt Dresden  
Geschäftsbereich der Oberbürgermeisterin  
Beauftragte für Menschen mit Behinderungen

GZ: (BOB) BMB

Bearb.: Frau Müller  
Tel.: 28 32  
Fax.: 27 76  
Sitz: II/131

Datum: 28.10.2014

Beigeordneter für Stadtentwicklung  
Herrn Jörn Marx

**Stellungnahme zur Vorlage V0139/14  
Vorplanung Hochwasserschadenbeseitigung  
Verkehrsbauvorhaben Wehlener Straße - Alttolkewitz - Österreicher Straße**

Sehr geehrter Herr Marx,

im Zuge der Vorplanung oben genannten Vorhabens sind viele Details noch offen.  
Daher hier meine Grundanforderungen an die weitere Planung und Bauausführung.

- Ebene, erschütterungsfrei berollbare Oberflächen, auch an den Grundstückszufahrten.
- Bodenindikatoren nach DIN 32984 an allen gesicherten Überquerungsstellen und entsprechend dem abgestimmten Stand an allen Haltestellen.
- Beachtung der zulässigen Querneigungen von max. 2,5 % im Bereich der Fußverkehrsflächen, insbesondere auch an den Grundstückszufahrten.
- Beachtung ausreichender Kontraste für Möblierungen und Einbauten.
- Position von Möblierungen und Einbauten außerhalb der Verkehrsräume für den Fußverkehr, im Regelfall in Bereichen mit taktil und optisch abgesetzter Oberfläche.
- Verwendung von Fahrradbügeln mit Querbalken in ca. 15 cm bis max. 30 cm Höhe, um ein Untertasten mit dem Blindenlangstock zu verhindern. Bei mehreren Bügeln hintereinander reicht der Querbalken am ersten und am letzten Bügel aus (betrifft Haltestellen Alttolkewitz und Herman-Seidel-Straße). Verwendung von rauem Kleinpflaster im Bereich der vorgesehenen Fahrradabstellplätze, zur taktilen und optischen Abgrenzung von der Fußverkehrsfläche.

Mit freundlichen Grüßen



Sylvia Müller  
Beauftragte für Menschen mit Behinderungen