



vertraulich

Landeshauptstadt Dresden
Der Oberbürgermeister

Fraktion DIE LINKE.
im Stadtrat der Landeshauptstadt Dresden
Herrn Stadtrat
André Schollbach

GZ: (OB) 6 66.31

Datum: 09. NOV. 2017

Zustand Carolabrücke
AF1984/17

Sehr geehrter Herr Schollbach,

Ihre oben genannte Anfrage beantworte ich Ihnen wie folgt:


„Wie ist aktuell der Zustand der Carolabrücke? Welche Mängel bzw. Verschleißerscheinungen weist diese Brücke auf?“

Der Zustand, die Mängel und Verschleißerscheinungen der Carolabrücke werden wie folgt zusammengefasst:

- Tragfähigkeit nicht zeitgemäß, keine Sonderlasten möglich,
- Dauerhaftigkeit eingeschränkt, Gebrauchstauglichkeit gegeben,
- Bewehrungskorrosion im Überbau, teilweise mit Hohlstellen und Betonabplatzungen,
- Überbau trotz Chloridzug weiterhin kontaminiert,
- Reparaturstellen mit Betonersatzsystemen örtlich wieder schadhaft,
- übliche Probleme mit DDR-Spannstahl (Potenziale für wasserstoffinduzierte Spannungsrisskorrosion),
- Abdichtung, Fahrbahn, Gehbahn, Entwässerung und Übergangskonstruktionen verschlissen,
- Betonsanierung von außen fällig, aber ausgesetzt,
- Verdacht auf Alkali-Kieselsäure-Reaktion in den Pfeilern,
- Geländer nicht zeitgemäß (zu niedrig, ohne Seil im Handlauf, Füllstab-Abstand zu groß), Korrosionsschutz verschlissen,
- einige Tagewassereinläufe sind gebrochen bzw. funktionsunfähig,
- Schäden im Geh- und Radbahnbelag,
- Vandalismusschäden.

Die Zustandsnote nach Ri-EBW-Prüf laut letztem Prüfbericht 2014E beträgt 3,0.

Mit freundlichen Grüßen


Dirk Hilbert

Detlef Sittel
Erster Bürgermeister