

Landeshauptstadt Dresden
Geschäftsbereich der Oberbürgermeisterin
Beauftragte für Menschen mit Behinderungen

GZ: (BOB) BMB

Bearb.: Frau Müller
Tel.: 28 32
Fax.: 27 76
Sitz: II/131

Datum: 15.05.12

Beigeordneter für Allgemeine Verwaltung
Herrn Winfried Lehmann

**Stellungnahme zur Vorlage V1663/12
Neubau Schwimmhalle, Dresden Bühlau**

Sehr geehrter Herr Lehmann,


vorbehaltlich meinen Anregungen vom 20.12.2011 stimme ich der Vorlage zu.

Im wesentlichen waren dies:

- Grundlage zur Gestaltung ist die DIN 18040
- Ein Stellplatz sollte für einen Transporter für Menschen mit Behinderungen vorgesehen werden,
- Keine Drehkreuze (ggf. selbstständige Türnutzung als Ausweichvariante)
- 2 Umkleiden für Rollstuhlfahrer mit Liegen
- Regelumkleiden nutzbar für Rollstuhlfahrer
- 2 Behinderten-WC vorsehen

- Barrierefreie Nutzung des Wasserbeckens! (selbstständig und ohne fremde Hilfe)
Hier wurde der Einbau einer Rampe in das Wasserbecken im Details ausgeführt.

Mit freundlichen Grüßen



Sylvia Müller
Beauftragte für Menschen mit Behinderungen